

„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrza oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową pomieszczeń kondygnacji: – I,II,III, oraz IV Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.”

Pytania do procesu przetargowego			Odpowiedzi Inwestora
Nr	Data	Pytanie	Odpowiedź
1	2022-07-19	W Załączniku nr 6 – OPZ-1 w zakresie prac wymieniono: Wykonanie szachtu windowego oraz montaż windy	Pomyłka w opisie. Proszę tego nie wyceniać
2	2022-07-19	Obiekt jest wyposażony w windę dobudowaną do budynku. Proszę o informację czy należy wymienić windę istniejącą?	Nie
3	2022-07-19	W zakresie inwestycji założono wymianę wszystkich pionów instalacyjnych wod.kan. Czy piony instalacji C.O. należy również wymienić?	Proszę wycenić w oddzielnej pozycji
4	2022-07-19	Czy zakres wymiany pionów ma być wykonany również na wysokości parteru i poziomu „+1”	Proszę o wycenę w zakresie podstawowym od poziomu +1. W kosztorysach dodatkowych proszę ująć zakres 0 i +1